

ज्ञापांक / पत्रांक
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)
दिनांक 23 वीं मार्च 2022



सेवा में,

श्री लक्ष्मी नारायण सरस्वती विद्या मन्दिर, भगवानपुर (वैशाली)

विषय :- अग्नि शामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन ।

महोदय,

आपके श्री लक्ष्मी नारायण सरस्वती विद्या मन्दिर के अग्नि शामक उपकरणों को आपके द्वारा मेरे सक्षम जाँच हेतु मेरे समक्ष किया गया जाँच के दौरान सभी अग्निशामक उपकरण, उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाये गये।

जो दर्शाई जा रही है ।

1. ड्राई केमिकल्स अग्निशामक यंत्र A.B.C 5 किलो का 2 अटक
2. CO₂ अग्निशामक यंत्र B.C. 5 किलो का 1 अटक
3. फोम टाईप अग्निशामक यंत्र X
4. वाटर टाईप अग्निशामक यंत्र 9 लीटर का 1 अटक
5. पानी एवं बालु की बाल्टी 4 अटक
6. कम्बल 2 अटक
7. सेफटी गार्ड 3 आदमी
8. पानी टंकी 1000 लीटर का
9. स्ट्रेचर X

निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति नवीकरण को बीच में रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है। एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुए वर्ष 2022-23 के लिए सलाह पत्र (S.P.) निर्गत की जाती है तथा निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष समयानुकूल अग्निशामक उपकरणों को जाँच कराने की कृप करेंगे।

अध्यक्ष

ल० नारा० स० वि० मंदिर
भगवानपुर, वैशाली

सचिव
श्री लक्ष्मी नारायण सरस्वती विद्या मंदिर
भगवानपुर, वैशाली

प्रधानाचार्य 16/5/22
श्री लक्ष्मी नारायण सरस्वती विद्या मंदिर
भगवानपुर (वैशाली)

विराट राजन

Fire Officer
भगवानपुर